


ESQUEMA INSTALACIÓN LOCAL COMERCIAL* Y/O COMÚN Y MONTANTES


Con cotas diámetros y referencias (Isométrico)

NORMAS:
 Instalación UNE 60-670
 Todas las Llaves... UNE 60-718
 Toda la Tubería..... UNE-EN 1057


EL ARMARIO DE CONTADOR CON EQUIPO DE REGULACIÓN INCORPORADO SE ENCONTRARÁ EMPOTRADO EN EL MURO DE CIERRE EL ACCESO AL MISMO SERÁ DIRECTO DESDE EL EXTERIOR



POR TERRENO AJARDINADO



DETALLE DEL ARMARIO DE REGULACIÓN Y CONTADOR



- 1 - Tallo A°Cº 1"
- 2 - Válvula RUMA
- 3 - Filtro
- 4 - Regulador 6 Nm3/h PS: 100 mbar
- 5 - Toma de Presión
- 6 - Llave de Contador 7/8"
- 7 - Contador G-4
- 8 - Salida Montante Individual

* Nota. Se indicará la solución adoptada para las entradas de aire y evacuación de productos de la combustión.
 * También se indicará el volumen del local para justificar el requisito de volumen mínimo necesario.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LA INSTALACIÓN

El motivo de la presente Documentación Técnica es suministrar Gas Natural a la Vivienda Individual situada en la calle Errekagane Nº17 de Berango (Kurtze Auzoa).

La instalación partirá del Tallo A°Cº 1", para continuar con el Armario del Contador, el cual llevará incorporado en su interior el Equipo de Regulación con un caudal de 6 Nm3/h y una presión de salida de 100 mbar.

El Armario del contador se encontrará empotrado en el muro de cierre de la vivienda. El acceso al mismo será directo desde el exterior.

La Montante Individual discurrirá enterrada por el jardín en Cu 15/18 hasta llegar a la altura del garaje y penetrará en pasamuros al interior donde colocaremos una Llave de Vivienda (Grado de accesibilidad 1). La Montante continuará en Cu 16/18 por el interior del garaje.

La Instalación Interior se realizará en Cu 16/18 y estará compuesta de una Llave de Vivienda, un Regulador tipo RN-20 con sus tomas de presión correspondientes, una Llave de Aparato y una Caldera de la marca Saunier Duval Mod. Isotwin Condens F30.

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

FECHAS Y FIRMAS

* La Propiedad,

Empresa Instaladora

21 de Enero de 2016

Técnico autor,

AMAIGAS Instalaciones
Instalador Mantenedor Térmico
Gas - Calefacción - Fontanería
Oscar Lumberras Sánchez-NIF 20.185.314-P
Telf.: 94 402 26 23 - 605 706 613
Miguel Servet nº 12 - 48910 Sestao



de

de

* Indicar nombre, dos apellidos y DNI

V.º B.º de la Empresa Distribuidora no supone un pronunciamiento favorable sobre la idoneidad técnica de la instalación receptora