


Con cotas diámetros y referencias (Isométrico)



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LA INSTALACIÓN

El motivo de la presente Memoria Técnica es suministrar Gas Natural a la Comunidad de Propietarios de la finca situada en la calle Juan José Mendizábal Nº10 de Santurtzi.

La Instalación partirá de la acometida en P.E.32. Para continuar con el Armario de Contadores el cual Llevará incorporado en su interior el Equipo de Regulación con un caudal de 25 Nm³/h. y una presión de salida de 100 mbar. El armario de contadores se encontrará adosado en el interior del portal. El acceso al mismo será desde el portal.

La Batería de Contadores estará compuesta por los elementos que figuran en el apartado correspondiente al esquema de isométrico.

Las Montantes Individuales ascenderán por fachada, discurrirán por el tejado y descenderán por las fachadas correspondientes a cada mano hasta alcanzar la altura de las ventanas o terrazas de las viviendas. El diámetro empleado será Cu 13/15.

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

FECHAS Y FIRMAS

* La Propiedad,

Empresa Instaladora

11 de Enero de 2016

Técnico autor,

AMAIGAS Instalaciones
Instalador Mantenedor Térmico
Gas - Calefacción - Fontanería
Oscar Lumbreras Sánchez-NIF 20.185.314-P
Telf.: 94 402 26 23 - 605 706 613
Miguel Servet nº 12 - 48910 Sestao

de

de

* Indicar nombre, dos apellidos y DNI

V.º B.º de la Empresa Distribuidora no supone un pronunciamiento favorable sobre la idoneidad técnica de la instalación receptora