



**ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN LOCAL COMERCIAL\* Y/O COMÚN Y MONTANTES**  
Con cotas, diámetros y referencias. (Isométrico)



**NORMAS:**  
Instalación ..... UNE 60-670  
Todas las Llaves..... UNE 60-718  
Toda la Tubería..... UNE-EN 1057

**VOLUMEN MÍNIMO. ENTRADAS DE AIRE. EVACUACIONES DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN.**

VOLUMEN MÍNIMO DEL LOCAL DONDE SE INSTALAN LOS APARATOS A GAS (TIPO A): **>200 m<sup>3</sup>**

**ENTRADAS DE AIRE**

DIRECTA  (ABERTURA  / CONDUCTO  LONGITUD CONDUCTO m) SUPERFICIE **2x200** cm<sup>2</sup>

INDIRECTA  SUPERFICIE cm<sup>2</sup>

**EVACUACIONES DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN**

CONDUCTO A CUBIERTA DEL EDIFICIO  EPC A FACHADA  EPC A PATIO  Nº PATIOS CON EPC

Nº EPC A PATIO 1: SECCIÓN PATIO 1: m<sup>2</sup> SUPERFICIE LIBRE SUPERIOR PATIO 1: m<sup>2</sup>

Nº EPC A PATIO 2: SECCIÓN PATIO 2: m<sup>2</sup> SUPERFICIE LIBRE SUPERIOR PATIO 2: m<sup>2</sup>

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LA INSTALACIÓN

El motivo de la presente memoria técnica es suministrar gas natural al local comercial "Pizzería" situado en los bajos de la comunidad de propietarios de la finca situada en la calle Esteban Saez de Alvarado Nº37 de Burgos.

El Tallo se realizará en A°Cº 1", para continuar con el armario de contador con equipo de regulación incorporado, con un caudal de 10 Nm3/h. y una presión de salida de 100 mbar.

El armario del contador se encontrará empotrado en la fachada principal del local. El acceso al mismo será directo desde el exterior.

La montante individual se realizará en Cu 20/22 y discurrirá envainada en Cu 33/35 por el interior del local hasta alcanzar la altura de la zona de barra/cocina del local, donde colocaremos, y por este orden, una llave de local, una llave de corte, una electroválvula, una válvula de seguridad por mínima, dos llaves de regulador y aparato, dos reguladores roscados para horno de 16-60 mbar y dos hornos de la marca Marshall modelo Middleby PS840G, con una potencia de 35,20 kw. cada uno.

## DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADJUNTA

## DATOS DE LA PROPIEDAD / REPRESENTANTE

Nombre:

D.N.I.:

TELÉFONO:

MAIL:

## FECHA Y FIRMAS

La Propiedad / Representante

Empresa Instaladora (firma y sello) / Técnico autor

Fdo:

Fdo:



**AMAIGAS** Instalaciones  
Instalador Mantenedor Térmico  
Gas - Calefacción - Fontanería  
Oscar Lumbreras Sánchez-NIF 20.185.314-P  
Telf.: 94 402 26 23 - 605 706 613  
Miguel Servet nº 12 - 48910 Sestao

29 de Marzo de 2021