






	FECHA	NOMBRE		
DIBUJADO	10-07-2024	JOSE MANUEL VALLINAS CABO	J.M.VALLINAS CABO ING. TEC. INDUSTRIAL Nº COL. 823	
COMPROB.	10-07-2024	JOSE MANUEL VALLINAS CABO		
ESCALAS S/E	PROYECTO DE INSTALACION RECEPTORA DE GAS NATURAL DE POTENCIA NOMINAL SUP. A 70 KW PARA "IKASTOLA SAN FELIX,1" AV. LASAGABASTER, 1 DE ORTUELLA (BIZKAIA)			PLANO N º : 1
	PLANO DE SITUACION			SUSTITUYE A:
	ENCARGADO POR: OSCAR LUMBRERAS SÁNCHEZ - AMAIAGAS			SUSTITUIDO POR:



- 14.-Superficie permanentemente abierta de 1,5 m².
- 13.-Campana extractora.
- 12.-Ventilación superior de Ø 160mm, (200cm²).
- 11.-Entrada de aire indirecta de 300x200mm, (600cm²) c.u.
- 10.-Cocina SILKO mod. NECG94G de 27 kW.
- 9 .-Sartén basculante SILKO mod. NESG94CRM de 20 kW.
- 8 .-Marmita SILKO mod. NEPG9I15 de 24 kW.
- 7 .-Llaves de corte de aparatos.
- 6 .-Centralización de llaves y reguladores de de baja presión, Q=5m³/h, Ps=22mbar.
- 5 .-Electrovalvula de corte normalmente cerrada enclavada a campana extractora mediante presostato.
- 4 .-Llave de corte general en el local cocina.
- 3 .-Llave prevista, taponada y precintada, prevista para sala de calderas de 170 kW.
- 2 .-Armario de regulación y medida, Q=50m³/h, Ps=100mbar,VISmax=250mbar, VAS=200mbar, VISmin=10mbar, contador G-25.
- 1 .-Llave de acometida.



	FECHA	NOMBRE		
DIBUJADO	10-07-2024	JOSE MANUEL VALLINAS CABO	J.M.VALLINAS CABO ING. TEC. INDUSTRIAL Nº COL 823	
COMPROB.	10-07-2024	JOSE MANUEL VALLINAS CABO		
ESCALAS 1/200 1/50	PROYECTO DE INSTALACION RECEPTORA DE GAS NATURAL DE POTENCIA NOMINAL SUP. A 70 KW PARA "IKASTOLA SAN FELIX,1" AV. LASAGABASTER, 1 DE ORTUELLA (BIZKAIA)			PLANO N º : 2
	TRAZADO DE CONDUCCIONES EN PLANTA BAJA			SUSTITUYE A:
	ENCARGADO POR: OSCAR LUMBRERAS SÁNCHEZ - AMAIAGAS			SUSTITUIDO POR:

