

Con cotas diámetros y referencias (Isométrico)



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LA INSTALACIÓN

El motivo de la presente memoria técnica es suministrar gas natural al local comercial "Triplepizzas" situado en los bajos de la comunidad de propietarios de Avda. España Nº13 de Astillero.

La conexión a la instalación se realizará en Cu 26/28, para continuar con una Llave de 1" que se encontrará en el interior de un armario en la fachada principal del local. Tras esta Llave continuaremos con la instalación en Cu 26/28 (envainada en Cu 32/35) hasta alcanzar la altura del armario del contador.

El armario del contador se encontrará adosado en el interior del local (se detalla en el apartado del esquema de isométrico). El acceso al mismo será desde el interior del local.

La Instalación individual discurrirá en Cu 20/22 por el local hasta alcanzar la altura de la cocina donde colocaremos, y por este orden, una llave de Corte de local (Grado 1), una electroválvula de corte (enclavada a la campana extractora con interruptor de flujo. MPA. Operativa), dos Llaves de Reguladores y aparatos, dos Reguladores y dos Hornos de la marca Middleby Mod. PS 540 con una potencia de 32,23 Kw. cada uno de ellos.

Las conexiones a los hornos se realizarán mediante manguera espirometálica con enchufe rápido.

Las ventilaciones del local de consumo son superiores a la sección mínima requerida (322,3). El volumen del local necesario es de 56,46, disponiendo el local de un volumen superior.

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

FECHAS Y FIRMAS

* La Propiedad,

Empresa Instaladora



28 de Abril de 2016

Técnico autor,

de

de

* Indicar nombre, dos apellidos y DNI

V.º B.º de la Empresa Distribuidora no supone un pronunciamiento favorable sobre la idoneidad técnica de la instalación receptora